Anschlussplan EIS2_5_AR_RIE_GR_DA-1_5134

Anschlussplan EIS2_5_AR_HH_GR_04_5108

RLT-Anlage 2 - Achse 9-18
Anschluss- und Bedienseite
Abstimmung mit TGA LPS
zwingend notwendig

Einspeisung Retentionsdach Turm
gem. Planung TGA LPS
Ausführung Anschluss mit TGA LPS
abzustimmen.

Schachtentrauchung gemäß GEG
Typ ENEV-Kit Fa. Alukon
gem. Werkplanung Fa. KONE

Deckenausschnitt für ENEV-Kit mit
Integralhaube (Schachtentrauchung).
Abstand von den Lastbein (RS) mind. 250mm
Lastbeinhöhe 700mm (RS)
Größe integrierter E-Flap 500x500mm mit
einem geometrischen Querschnitt von 0,28m²
Dachhaube (Lieferung KONE)

Notentwässerung
Speier DN100

RR DN100

RR DN150

OKRD= +9.38

OKRD= +12.81

OKRD= +13.51

Kiesstreifen

Vegetationsschicht

RWA/Lichtkuppel

OL

BD 1040/1040

BD 310/310

BD 200/150

BD 700/310

BD 1040/1040 RWA

BD 1040/1040 OL

BD 1040/1040 OL

BD 1040/1040 OL