


M 1:20

Teildarstellung Grundriss 4. Obergeschoss

Position K 1	Bezeichnung Konsole	Anzahl 21 Stck.	Beschreibung Podestkragträger Podestträger Podestträger Kopfleuchte	HEA 100-803 QR 50x3,0-843 QR 50x3,0-414 BI 01/02: BI. 100-300x190	Einzelgewicht:	Position	Bezeichnung	Größe	Anzahl	Einzelgewicht:
K 2	Konsolträger	1 Stck.	Konsolträger	HEA 100-1443	24,0 kg	GR 1	Gitterrost P 230-33-3, TS 30x2	850x620	4 Stck.	12,0 kg
K 3	Konsolträger	1 Stck.	Konsolträger	HEA 100-1452	24,0 kg	GR 1	Gitterrost P 230-33-3, TS 30x2	790x620	2 Stck.	11,0 kg
K 4	Konsolträger	1 Stck.	Konsolträger	HEA 100-1452	24,0 kg	GR 1	Gitterrost P 230-33-3, TS 30x2	700x620	2 Stck.	10,0 kg
K 5	Konsolträger	1 Stck.	Konsolträger	HEA 100-1556	26,0 kg	GR 1	Gitterrost P 230-33-3, TS 30x2	780x620	2 Stck.	10,0 kg
K 6	Konsolträger	1 Stck.	Konsolträger	HEA 100-1563	26,0 kg	GR 1	Gitterrost P 230-33-3, TS 30x2	969x668	1 Stck.	16,0 kg
K 7	Konsolträger	1 Stck.	Konsolträger	HEA 100-1673	28,0 kg	GR 1	Gitterrost P 230-33-3, TS 30x2	1267x535	2 Stck.	18,0 kg
K 8	Unterzug	1 Stck.	Unterzug	HEA 120-3240	65,5 kg	GR 1	Gitterrost P 230-33-3, TS 30x2	1368x535	1 Stck.	19,0 kg
R 1	Randträger	1 Stck.	Randträger	HEA 100-3370	56,3 kg	GR 1	Gitterrost P 230-33-3, TS 30x2	1364x1177x843	1 Stck.	16,0 kg
R 2	Randträger	1 Stck.	Randträger	HEA 100-3320	55,4 kg	GR 2	Gitterrost P 330-33-3, TS 30x3	1585x620	1 Stck.	29,0 kg
R 3	Randträger	1 Stck.	Randträger	HEA 100-3880	64,7 kg	GR 2	Gitterrost P 330-33-3, TS 30x3	1590x620	1 Stck.	29,0 kg
R 4	Randträger	1 Stck.	Randträger	HEA 100-3356	56,0 kg	GR 2	Gitterrost P 330-33-3, TS 30x3	1410x620	1 Stck.	26,0 kg
R 5	Randträger	1 Stck.	Randträger	HEA 100-3240	54,1 kg	GR 2	Gitterrost P 330-33-3, TS 30x3	1635x620	1 Stck.	30,0 kg
R 6	Randträger	1 Stck.	Randträger	HEA 100-3020	50,1 kg					
R 7	Randträger	1 Stck.	Randträger	HEA 100-3310	55,2 kg					
G 1	Geländer	31 Stck.	Pfosten	FL 50x10-1160	4,55 kg			Gesamtanzahl:	25 Stck.	ca. 440,0 kg
G 1	Geländersegment	20 Stck.	Segment 1000/970	FL 50x8 / Fl 30x5	23,2 kg					
G 2	Geländersegment	2 Stck.	Segment 515/485	FL 50x8 / Fl 30x5	15,0 kg					



Planungsgrundlage:
Vom Bauherrn zur Verfügung gestellte DWG-Datei der einzelnen Geschosse

NA - Notausstieg	2. RW über Notausstiege und Laubengänge
ATL	2. RW durch "Anleiterbare Stelle" mit "Tragbarer Leiter" der Feuerwehr+geeignetes Fenster
ADL	2. RW durch "Anleiterbare Stelle" mit "Dreh-Leiter" der Feuerwehr+geeignetes Fenster

Alle Angaben hierzu aus Planung Büro Feuerschutz Brandschutz GmbH

Stahlbauteile außen: Korrosivitätskategorie C 3 (Feuerverzinkung)
Schutzdauer hoch (H, > 15 Jahre) nach DIN EN ISO 12944, Teil 2

Alle Stahleinbauteile S 235 JR
Ausführungsklasse EXC2 nach DIN EN 1090-2:2011-10

Schweißnähte im Bereich von Profiltradien sind oberflächeneben mit dem jeweiligen Profil auszuführen und nachzuschleifen

Tragwerksplanung:
Plan AP 12: Ausführungsplan Stahlbaukonstruktion, Grundriss 4. Obergeschoss
Plan AP 12-1: Ausführungsplan Stahlbaukonstruktion,
Detaildarstellungen 4. Obergeschoss

G:\EIGENE DATEIEN\SPRIT\MEHRFAMILIENHAUSER\COM\10\KURSTRASSE-23\LYNARSTRASSE-39\20241017_Gesamtplan-Stallbay_S12